ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00066/22

Серия RU № 0321971

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АСТРА ГРУПП», место нахождения: 610040, Россия, Кировская обл., г. Киров, ул. Мостовая, д. 18Д, офис 4, адрес места осуществления деятельности: 610040, Россия, Кировская обл., г. Киров, ул. Мостовая, д. 18Д, офис 4, ОГРН 1034316575952, Телефон: +7(8332)203-515. Адрес электронной почты: vkraska43@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Вяткакраска», место нахождения: 610040, Россия, Кировская обл., г. Киров, ул. Мостовая, д. 18 Д, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 610040, Россия, Кировская обл., г. Киров, ул. Мостовая, д. 18 Д.

ПРОДУКЦИЯ

Краска «АСТРА-М» огнезащитная, терморасширяющаяся на органическом растворителе, для стальных конструкций, изготовленная в соответствии с ТУ 2313-003-49614392-2012.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1245/ТР от 04.02.2022 г (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).,
Акт о результатах анализа состояния производства № 1078, 1081/22 от 12.01.2022 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1) (п.п. 3.4, 6.1).
Смотрите в приложении к сертификату бланк № 0828680 (1 лист.)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.02.2022 **ПО** 08.02.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Умрихина Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Чарушкин Степан Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00066/22

Серия RU № 0828680

Краска «АСТРА-М» огнезащитная, терморасширяющаяся на органическом растворителе, для стальных конструкций, изготовленная в соответствии с ТУ 2313-003-49614392-2012, обеспечивает:

Группа огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры, мин)	Приведенная толщина металла, мм	Толщина грунтовки ГФ-021, мм	Краска «АСТРА-М» (ТУ 2313-003-49614392-2012)	
			толщина, мм	расход*, кг/м²
7 – я (не менее 15)	3,4	0,05	0,35	0,55
5 - я (не менее 45)	3,4	0,05	0,9	1,40
3 - я (не менее 90)	3,4	0,05	3,9	5,6

* расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь

Общие сведения об области применения продукции	Огнезащита металлических строительных конструкций
Общие условия эксплуатации продукции	для эксплуатации в жилых, общественных и производственных зданиях, при температуре окружающего воздуха от - 50°С до +70°С и относительной влажности до 85%, покрытие не гигроскопично и может применяться без дополнительного защитного покрытия.
Общие условия хранения продукции	требуется хранить в закрытых складских помещениях при температуре от -10 °С до +25 °С.
Срок хранения	длительность хранения под плотно закрытой крышкой в заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления.
Срок службы или ресурс продукции	при соблюдении рекомендованных условий эксплуатации огнезащитное покрытие сохраняет свои огнезащитные свойства и эксплуатационные качества не менее 20 лет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Умрихина Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Чарушкин Степан Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334